

WOJT GMINY
Janowo
woj. warmińsko-mazurskie

Janowo, dnia 06.02.2009r.

GT-7331-27/06/09

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Postanawiam


za zgodą stron zmienić decyzję Wójta Gminy Janowo znak: GT-7331/27/06 z dnia 06.07.2006r. w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy na działce nr 14/2 w miejscowości Turówko, gmina Kozłowo.
Zmiana decyzji polegać będzie na zmianie lokalizacji zjazdu, w decyzji jest w pkt 3.4.e obsługa komunikacyjna – istniejącym zjazdem z drogi powiatowej a winno być projektowanym zjazdem z drogi gminnej publicznej Browina – Turówko, a także w pkt. 3.1.d kąt nachylenia połaci dachowych jest do 35% winno być do 35°.

Uzasadnienie

W dniu 06.02.2009r. Urząd Gminy w Kozłowie zwrócił się z wnioskiem o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GT 7331/27/06 z dnia 06.07.2006r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy w miejscowości Turówko, gmina Kozłowo na działce nr 14/2. Na wniosek inwestora zmienia się kąt nachylenia połaci dachu do 35% na do 35°, ma to techniczne uzasadnienie ze względu na projektowany typowy dwuspadowy dźwigar kratowy. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników świetlicy zmieniono lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia.



WOJT
[Signature]
Waldemar Szymański

Otrzymują:

1. Gmina Kozłowo Kozłowo 60A, 13-124 Kozłowo
2. a/a

URZĄD GMINY JANOWO
REFERAT GOSPODARKI TERENOWEJ
13-113 Janowo
ul. Przasnyska 14

ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ
art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16.XI.2006 r. o opłacie
skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635

Decyzja niniejsza wobec niezłożenia w przewidzianym terminie odwołania uprawnia do stwierdzenia jej ostateczności.

i stała się ostateczna.

KIEROWNIK REFERATU

[Signature]
Grzegorz Napiewodźki

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
luty 2009
data
[Signature]
podpis

SPIS UZGODNIEŃ

1. Warunki zasilania obiektu w energię elektryczną wydane przez Zakład Energetyczny Rejon Szczytno str. 17 ÷ 18
2. Warunki przyłączenia do wodociągu i zapewnienie dostawy wody przez jego właściciela AGRINT sp. z o.o. Turówko gmina Kozłowo – Kierownika Gospodarstwa Waldemara Eidtnera str. 19 ÷ 20
3. Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z siedzibą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy str. 21 ÷ 22
4. Uzgodnienie lokalizacji szafki złącza pomiarowego energii elektrycznej str. 23
5. Uzgodnienie projektu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nidzicy str. 24 ÷ 27
6. Decyzja Wójta Gminy Kozłowo na lokalizację zjazdu str. 28 ÷ 29
7. Uzgodnienie projektu przyłącza z Powiatowym Zarządem Dróg w Nidzicy str. 30 ÷ 31

Numer 08/R6/07675	Miejscowość Szczytno	Data 03-12-2008
-------------------	----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: Budynek świetlicy w Turówku
Adres (Nr działki): Turówko gm. Kozłowo
działka numer 24-14/2
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 12 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa TURÓWEK [S-0951],
Obwód GÓRKA [0951-01].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Z istniejącego słupa linii napowietrznej nN, wybudować przyłącze kablowe ze złączem kablowo-pomiarowym.
 - 7.2. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczającej działkę nr 14/2 od drogi dojazdowej po stronie drogi
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 20 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 10.1.3. Prąd zwarciový w sieci w miejscu przyłączenia: 0.251 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarciový obliczy projektant).
 - 10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
 - 10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
 - 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji TURÓWEK 160 kVA,

ZGODNOŚĆ KSE
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
grudzień 2008
data

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

11.1.2. Dokumentację techniczną przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Szczytno.

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Zurow Krzysztof

Tel. 89-6242267 wew. 6127

e-mail: krzysztof.zurow@olsztyn.energa.pl

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Urząd Gminy

ul. Kozłowo 60 A , 13-124 Kozłowo

2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Szczytno

ul. Polna 28, 12-100 Szczytno.

Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Krzysztof Wódkiewicz

KIEROWNIK DZIAŁU
PRZYŁĄCZANIA ODBIORCÓW

Zdzisław Adamczewski

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
data

-18-19-

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel / fax 625-32-79

Turówko, dnia 17.12.2008 r.

Gmina Kozłowo
13-124 Kozłowo

AGRINT Sp. z o.o. określa warunki przyłączenia do sieci wodociągowej działki nr 14/2 położonej w miejscowości Turówko, obręb Turówko, gmina Kozłowo:

Warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej jest wykonanie następujących czynności:

1. Wykonanie projektu przyłącza z miejscem wcięcia w linię magistralną (w działce nr 66) i uzgodnienie z AGRINT Sp. z o.o. oraz właścicielami gruntów.
2. Zamontowanie zaworu odcinającego na przyłączu bezpośrednio za wcięciem w linię magistralną.
3. Zakończenie przyłącza zaworem i wodomierzem zainstalowanym w budynku lub studziencie wodomierzowej.
4. Wykonanie powyższych prac zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, we własnym zakresie i na koszt wnioskodawcy. Przed zasypaniem zgłoszenie przyłącza celem odbioru w AGRINT Sp. z o.o. w Turówku. Z wykonanego przyłącza należy sporządzić pomiar powykonawczy (przez geodetę).
5. Przed rozpoczęciem poboru wody należy zawrzeć umowę o dostawę wody z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.
Do wniosku o dostawę wody należy załączyć dokumentację powykonawczą przyłącza.
6. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 1 roku od daty wydania.

AGRINT Sp. z o.o.
Turówko 18, 13-124 Kozłowo
NIP 526-10-29-270

KIEROWNIK GOSPODARSTWA
Waldemar Eidtner

