

Wójt Gminy
13-124 Kozłowo

OPINIA SANITARNA


Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r Nr 122 poz. 851) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 ze zm)

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektu technologicznego budynku świetlicy wraz z projektem zagospodarowania działki w miejscowości Turówko gmina Kozłowo przedłożoną przy piśmie Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2009 roku (wpłynęło dnia 21.01.2009), brak znaku, oraz uzupełnieniu dokumentacji w dniu 29.01.2009 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt technologiczny budynku świetlicy wraz z projektem zagospodarowania działki w miejscowości Turówko gmina Kozłowo
bez zastrzeżeń.

Autor : tech. bud. Wiesław Lewandowski 13-100 Nidzica ul. Warszawska 14E/7
Inwestor : Gmina Kozłowo
Data opracowania : listopad 2008 roku



Uzasadnienie

W dniu 20.01.2009 roku (pismo wpłynęło 21.01.2009 roku) brak znaku, uzupełnieniu i naniesieniu poprawek w projekcie dnia 29.01.2009 roku (pismo wpłynęło 29.01.2009 roku) Wójt Gminy Kozłowo zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej o projekcie budowlanym budynku świetlicy wraz z projektem zagospodarowania działki nr. 14/2 w Turówku gmina Kozłowo. Obiekt podlegający opracowaniu będzie mieścił się na działce numer 14/2 w miejscowości Turówko gmina Kozłowo. Właścicielem działki jest Gmina Kozłowo. Działka zlokalizowana jest w zachodniej części wsi Turówko przy drodze gminnej prowadzącej do wsi Browina. Zjazd do działki jest z drogi gminnej. Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Wielkość działki wynosi według wypisu z rejestru gruntów 8764 m². Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków

Uzbrojenie terenu.
Woda do obiektu będzie doprowadzona z wodociągu lokalnego w Turówku, projektowane przyłącze przewodem Ø 32 mm, rurą PCV. Energia elektryczna z pobliskiej linii nn, biegnącej wzdłuż drogi gminnej w oparciu o warunki przyłączeniowe ZE Rejon Szczytno nr. 06/Rb/1050 z dnia 04.09.2006 roku. Ścieki będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.

Zbiornik bezodpływowy dwukomorowy, szczelny. Ściany zbiornika z kręgów betonowych Ø 1500 mm, ustawione na zaprawie cementowej 15 z dodatkiem „hydrobet” lub innego środka uszczelniającego. Dno zbiornika o grubości 15 cm z betonu klasy B-10 z dodatkiem środka uszczelniającego „hydrobet”. Dno i ściany zbiornika łączone w sposób szczelny. Przed przystąpieniem do eksploatacji zbiornika należy dokonać prób jego szczelności.

Zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym przedmiotowy obiekt będzie wybudowany na potrzeby mieszkańców wsi Turówko, będą tu organizowane zebrania wiejskie, imprezy kulturalne, szkolenia, kursy, gry sportowe. W obiekcie nie będzie prowadzone żywienie zbiorowe.

Według projektu indywidualnego budynek składa się z pomieszczenia szatni, pomieszczenia gospodarczego, WC damskie, WC męskie i dla niepełnosprawnych, sali spotkań. Budowę zaprojektowano bez podpiwniczenia.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy- 141 m²,
-powierzchnia użytkowa- 120,59 m²,
-kubatura-686 m³,

Wykończenie budynku:

1. Posadzki-warstwa wierzchnia wyłożona terakotą we wszystkich pomieszczeniach.
2. Drzwi- drewniane lub z PCV. Drzwi wejściowe przy wejściu dla niepełnosprawnych do ½ wysokości skrzydeł oszklone szkłem antywłamaniowym.
3. Tynki wewnętrzne wapienno-cementowe, gładkie, kategorii II, szpachlowane. Ściany w sanitariatach, pomieszczeniu porządkowym, szatni do wysokości 2 m oblicowane glazurą. Pozostałe ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.

Woda ciepła w obiekcie będzie zapewniona z przepływowych podgrzewaczy wody.



W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie ZNS



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Beata Wróblewska-Więcek
Lekarz chorób dziecięcych
Specjalista Epidemiologii