



ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH

GINA KOZŁOWO

powiat nidzicki
woj. warmińsko-mazurskie

Sp. z o.o.

Biurowo:

10-145 OLSZTYN
ul. Morska 10a, tel./fax (0-89) 627-25-02

Pracownia:

10-518 OLSZTYN
ul. Mazurska 2/6, tel./fax (0-89) 627-22-79

e-mail:

zupib@pro.onet.pl

UZGODNIENIE

Projekt sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
Wsi - Michałki

UZGODNIONO z Gminą Kortowo
bez UWAG

Kortowo 30.09.2008

INWESTOR

URZĄD GMINY KOZŁOWO
KOZŁOWO 60 A
13-124 KOZŁOWO

NAZWA I ADRES OBIEKTU

SIEĆ WODOCIAŁOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
MICHAŁKI

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

AUTOR OPRACOWANIA

MGR INŻ. ROMUALD IWASZKIEWICZ

INŻ. PIOTR GOŁĄB

PROJEKTANT WIODĄCY

WERYFIKATOR

INŻ. PIOTR IWASZKIEWICZ

KIEROWNIK ZESPOŁU

MGR INŻ. ROMUALD IWASZKIEWICZ

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskiej w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

NR UMOWY
ZUP/307/07

DATA WYKONANIA
STYCZEŃ 2008.

Nidzica, dn. 2008-09-23

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
tel. 625-25-13, fax 625-41-29
NIP 984-00-68-846, Reg. 510750500

ZESPÓŁ USŁUG
Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych
„ZUPIB” Sp.z o.o.
ul. Morska 10a
10-145 Olsztyn

PZD.DT.K/7334/172/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i art.40 ust.1,2,5 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r nr 204, poz.2086), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz.1581) po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego uzgodnienia projektu przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż pasa drogowego i pod drogą powiatową nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) na odcinku Januszkowo-Michałki złożonego przez Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. 10-145 Olsztyn ul. Morska 10a upoważniony przez Urząd Gminy w Kozłowie.

uzgadniam

1. Lokalizację przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż pasa drogowego i pod drogą powiatową nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) na odcinku Januszkowo-Michałki rys. nr 2, 3 i 4 - urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej .
2. Wykonawca robót przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym zobowiązany jest do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art.162kpa.
3. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym właściciel tych urządzeń zobowiązany jest do uiszczania corocznej opłaty.

4.Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego , podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza ,
- b) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

-35-

- c) wniosek w sprawie umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winien dokładnie określać okres umieszczenia w/w urządzenia w pasie drogowym
- d) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
- e) zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

Pouczenie

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.7.ust.3 ustawy z dnia 16listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 8grudnia 2006r. Nr 225 poz.1635).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

Do wiadomości:

1. a/a

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski



**ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W OLSZTYNIE REJONOWY ODDZIAŁ W NIDZICY**

13-100 NIDZICA, ul. Olsztyńska 28, tel/fax 089 6252898

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

ZUPIB

Zespół Usług Projektowych Sp. z o.o.
ul. Morska 10a
10-145 Olsztyn

Nasz znak:
MUW.MK.0702/165/08

Data:
2008.10.10

UZGODNIENIE

Dotyczy: Projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Michałki – Januszkowo
gmina Kozłowo powiat Nidzica.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Nidzicy uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod następującymi warunkami:

- Przekroczenie rzeki Wkra w km 258+875 należy sporządzić operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1b Prawa Wodnego (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 z późniejszymi zmianami). Operat należy sporządzić zgodnie z art.132 Prawa Wodnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje Starostwo Powiatowe w Nidzicy na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego.
- Przekroczenie rzeki Wkra należy wykonać przewiertem sterowanym na głębokości minimum 2,00 m pod dnem rzeki. Przewiert sterowany należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić w całym przekroju poprzecznym koryta rzeki minimalne przykrycie kolektora sanitarnego warstwą ziemi o grubości 2,00 m.
- Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową rzeki Wkra, należy uzyskać od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, ul. Partyzantów 24 zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawa Wodnego (Dz.U. z 2005r Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Do wniosku o użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy dołączyć decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne oraz obliczenie powierzchni zajętej pod rurociąg wraz ze strefą ochronną.
- Przekroczenie cieką należy wykonać pod nadzorem ZMiUW w Olsztynie Rejonowy Oddział w Nidzicy, oraz uzyskać odbiór wykonanego przekroczenia przez ZMiUW w Olsztynie RO w Nidzicy.
- Po wykonaniu przekroczenia kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Wkra w km 288+875 należy przekazać do ZMiUW w Olsztynie RO w Nidzicy pomiar powykonawczy wykonanych urządzeń kanalizacji sanitarnej pod rzeką w postaci numerycznej w plikach dgg, shp lub dxf.

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

KIEROWNIK

mgr inż. Marek Porecki

Nidzica, dnia 1 grudnia 2008 roku

G – 6224 / 21 / 08

DECYZJA

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

Na podstawie art. 9 ust 2 pkt 1 lit b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5 i ust. 6, art. 128 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku „ZUPIB” Zespołu Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kozłowo, 13-124 Kozłowo, Kozłowo 60A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

o r z e k a m:

1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kozłowo, 13-124 Kozłowo na:
 - a) przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wkra w km 258+875 w obrębie ewidencyjnym Januszkowo rurociągiem kanalizacji tłocznej PE Ø 90 wraz z oznaczeniem danego przejścia słupkami oznacznikowymi,
 - b) przejście siecią wodociągową pod rzeką Wkra w km 258+875 w obrębie ewidencyjnym Januszkowo rurociągiem wodociągowym PE Ø 110 wraz z oznaczeniem danego przejścia słupkami oznacznikowymi.
2. Przejście pod dnem rzeki Wkra należy wykonać przewiertem sterowanym na głębokości minimum 2,0 m.
3. Zobowiązać inwestora do:
 - a. powiadomienia o rozpoczęciu robót Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Nidzicy, ul. Olsztyńska 28, 13-100 Nidzica,
 - b. wykonania prac pod nadzorem ZM i UW w Olsztynie RO w Nidzicy,
 - c. wykonania pomiaru powykonawczego wykonanych urządzeń kanalizacji sanitarnej pod rzeką Ciek Zawadzki w postaci numerycznej,
 - d. zgłoszenia odbioru wykonanego przekroczenia oraz uzyskania odbioru wykonanego przekroczenia przez ZM i UW w Olsztynie RO w Nidzicy,
 - e. przywrócenia dna i skarp rzeki po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,
 - f. zainstalowania i utrzymania słupków oznacznikowych po lewej i prawej stronie skarpy rzeki,
 - g. przestrzegania danych zawartych w uzgodnieniach.
4. Zastrzega się, że:
 - a. Nieprzestrzeganie niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
5. Decyzję niniejszą wydano w oparciu o „Operat wodnoprawny przekroczenia rzeki Wkra” – wrzesień 2008 opracowanego przez mgr inż. Romualda Iwaszkiewicza.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i innych praw przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zespół Usług Projektowych
mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c
własnoręcznym podpisem.

UZASADNIENIE

Postępowanie wszczęto na wniosek z dnia 16 października 2008 roku „ZUPIB” Zespołu Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kozłowo, 13-124 Kozłowo na przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wkra w km 258+875 w obrębie ewidencyjnym Januszkowo rurociągiem kanalizacji tłocznej PE Ø 90 wraz z oznaczeniem danego przejścia słupkami oznacznikowymi oraz na przejście siecią wodociagową pod rzeką Wkra w km 258+875 w obrębie ewidencyjnym Januszkowo rurociągiem wodociagowym PE Ø 110 wraz z oznaczeniem danego przejścia słupkami oznacznikowymi.

Przejście kolizyjne zostanie oznaczone specjalnymi słupkami oznacznikowymi po lewej i prawej stronie rzeki, co określi szybką jego lokalizację w terenie. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

W toku postępowania przeanalizowano załączony do wniosku „Operat wodnoprawny....” i poinformowano o wszczętym postępowaniu zainteresowane strony.

Ustalono, że dokumentacja spełnia wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia.

Strony nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.



Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kozłowo
Kozłowo 60A, 13-124 Kozłowo
2. Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” sp. z o.o.
ul. Morska 10 a, 10-145 Olsztyn
3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Rejonowy Oddział w Nidzicy
ul. Olsztyńska 28, 13-100 Nidzica
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, 05-140 Serock
5. Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
6. Marszałek Województwa
Warmińsko- Mazurskiego
ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
7. Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie
Gospodarstwo Skarbu Państwa w Nidzicy
ul. Mickiewicza 9, 13-100 Nidzica
8. Małgorzata Głowacka
ul. Łabiszyńska 23 m 79, 03-204 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Jagielska 3 C, 02-889 Warszawa
9. a/a

Z up. STAROSTY
inż. Stefan Szewczak
Kierownik Wydziału Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa
i Chrony Środowiska



ENERGA - Operator SA
Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Szczytno
ul. Polna 33, 12-100 Szczytno
NIP 583-000-11-90
(1)

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

Numer 08/R6/4193	Miejscowość Szczytno	Data 01-07-2008
------------------	----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: przepompownia P 8
Adres (Nr działki): Michałki Gm. Kozłowo gm. Kozłowo
działka numer 16 [11]
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 4,5 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa MICHAŁKI [S-0516],
Obwód WIEŚ [0516-01].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Ze słupa linii napowietrznej nn, wybudować przyłącze kablowe ze złączem kablowo-pomiarowym.
 - 7.2. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia przepompowni od strony drogi dojazdowej
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny prądzie znamionowym 10 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego.
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 10.1.3. Prąd zwarciový w sieci w miejscu przyłączenia: 0,52 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarciový obliczy projektant).
 - 10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
 - 10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
 - 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji MICHAŁKI 40 kVA,
 - 10.1.5.2. Parametry obwodu 0516-01 do miejsca przyłączenia: AsXS_n 4x25mm² do 130m

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodnie z projektem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.
mgr inż. Romuald Waszkiewicz
upr. inst. inżynierska w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust. 1 p.1, §5 ust. 1, §7, §13 ust. 1 p.4 lit. a,b,c

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

11.1.2. Dokumentację techniczną przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Szczytno

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Maczan Halina

Tel. (089) 624 22 67 w. 61 27

e-mail: halina.maczan@olsztyn.energa.pl

ZATWIERDZIŁ

Z-ca DYREKTORA REJONU
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. *[Podpis]* Władkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy

Kozłowo 60 A , 13-124 Kozłowo

2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Szczytno

ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

KIEROWNIK DZIAŁU
PRZYŁĄCZANIA ODBIORCÓW

[Podpis]
Zdzisław Adamczewski